

Kazimierz Wilkosz, Marian Sobierajski, Wiesław Kwaśnicki

W referacie przeprowadzana jest analiza porównawcza generacji harmoniczných klasycznego układu SVC oraz nowoczesnego układu STATCOM. Na wstępie podana została krótka charakterystyka rozpatrywanych układów SVC oraz STATCOM. Następnie przedstawione zostały wykorzystywane modele tych układów. Po podaniu zakresu badań zaprezentowane zostały wyniki analizy generacji harmoniczných. Układy SVC oraz STATCOM były modelowane z wykorzystaniem systemu PSCAD/EMTDC...



[Download full text](#)