

Wpływ ulotu na hałas emitowany przez linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia

Written by Administrator

Wednesday, 23 March 2011 11:01

Zbigniew Engel, Tadeusz Wszolek

W pracy przedstawiono wyniki badań hałasu linii elektroenergetycznych prądu przemiennego WN spowodowanego zjawiskiem ulotu. Dotyczą one linii 400KV w dwóch podstawowych układach iniejących w Polsce: jednotorowym płaskim (na słupach serii Y52) oraz dwutorowym pionowym (na słupach serii Z52)...



[Download full text](#)